

炭酸ガス濃度測定結果報告書

羽曳野市立

学校薬剤師

検査日	令和 年 月 日		
検査場所	階 教室名() 窓側の方位()		
在室人数	名		
暖房器具	種類	石油ストーブ ・ エアコン ・ その他()	
	使用時間	分	
換気扇の有無	有 ・ 無	使用中 ・ 不使用	
休憩時間の 換気状況 該当するものに○	・ 外側だけ窓または換気窓を開ける ・ 廊下側だけ窓または扉または換気窓を開ける ・ 外側と廊下側の窓、扉、換気窓をあける ・ 換気しない、またはできない		

【測定値】

時間	温度	湿度	炭酸ガス濃度
時 分	℃	%	ppm
時 分	℃	%	ppm
時 分	℃	%	ppm

- 【基準】 教室の温度:通年では、17℃～28℃であることが望ましい。
教室の湿度:30～80%であることが望ましい。
炭酸ガス濃度:換気の基準として、室内は1500ppm以下であることが望ましい。

【結果及び所見】
