

照度及び照明環境定期検査結果票
(コンピューター室用)

羽曳野市立

学校薬剤師

検査日時	令和 年 月 日 () 時 分 ~ 時 分	天候
測定場所	階 教室名 () 窓側の方位 ()	
照度計名	デジタル照度計 ANA F-9	

照 明 環 境	項 目	判 定			判定基準
	照 明 器 具 清 掃 状 況	適 ・ 不 適			
	照 明 器 具	W 本			
	照 明 器 具 の 故 障	有 (箇 所) ・ 無			
	光 を 妨 害 す る も の	有 (建 造 物 ・ 樹 木 ・ 山 ・ そ の 他 ()) ・ 無			
	カーテン等有無	有 (カ ー テ ン ・ ブ ラ イ ン ド ・ そ の 他 ()) ・ 無			
	測 定 時 の 状 況	開 (全 部 ・ 一 部) ・ 閉			
	まぶしさ	黒板の外側15度以内の範囲に輝きの強い光源の有無		有 ・ 無	ないこと
	教室内の児童・生徒から見て	見え方を妨害するような光沢の有無	黒板面	有 ・ 無	ないこと
			机上(キーボード)面	有 ・ 無	
見え方を妨害するような電灯や明るい窓などの有無		テレビ画面	有 ・ 無	ないこと	
		ディスプレイの画面	有 ・ 無		

照度	項目	判定	判定基準
	机上面(キーボード面)照度	適 ・ 不適	500~1000ルクス程度が望ましい
	ディスプレイ画面の垂直面照度	適 ・ 不適	500~1000ルクス程度が望ましい
	照度比	適 ・ 不適	20:1を超えない(10:1を超えないことが望ましい)
	まぶしさ	適 ・ 不適	まぶしさがあつてはならない
	ディスプレイ画面の垂直面照度	適 ・ 不適	100~500ルクス程度
	垂直面の反射や影	適 ・ 不適	画面などの反射や影が見られない

検査対象	検査結果					
〈上段〉 コンピューターの 画面の垂直照度 ----- 〈下段〉 机上の水平照度	PC					
	机上					
	PC					
	机上					
	PC					
	机上					
机上の最大照度		Lux	机上の最小照度	Lux	照度比	:
まぶしさ(見え方を妨害するような光沢、窓、電灯の映り込み)					有 ・ 無	

指導助言